



┌ Auftraggeber

Stadtgemeinde Schladming
Coburgstraße 45
8970 Schladming

└ Eingang/Prüfung: 07.05.2018

┌ Probenherkunft

Stadtgemeinde Schladming
Coburgstraße 45
8970 Schladming

└ Protokoll-Nr. der Prüfberichte: 1802646, 1802647, 1802648, 1802649, 1802650, 1802651, 1802652, 1802653,
1802654, 1802655, 1802656, 1802657, 1802658

Inspektionsbericht

EN ISO/IEC 17020

Beschreibung der Trinkwasserversorgungsanlage: (gemäß Angaben des Betreibers)

Wasserspender: Grubeggquellen, Gschlösslquellen, Waldquelle, Tiefbrunnen Maistatt, Zandlquelle, Reithabquellen;
(Sprungschanzenquellen, Oberbannwaldquellen, Prinzenquellen, Harreiterquellen: derzeit nicht im Netz)!

Wasseraufbereitung: UV-Desinfektionsanlage (Waldquelle)

Wasserspeicher: Hochbehälter Grubegg (158 m³), Hochbehälter Sonnenhang 1 (2 x 500 m³)
Hochbehälter Sonnenhang 2 (218 m³), Hochbehälter Wirtsleiten (47 m³), Hochbehälter Reithab (50 m³), Hochbehälter
Prinzen (9 m³) (derzeit nicht im Netz)

Versorgungsgröße: ca. 1.100 m³/Tag, 5 Versorgungszonen

Besondere Hinweise:

Beprobungsplan(Bescheid) : 08. Oktober 2014

Überprüfung gemäß §134 WRG: 09.08.2010

Zustimmungserklärung zur elektronischen Datenübermittlung gem. TWV §5 Z4: vorhanden

Ortsbefund und Prüfbericht(e)

(Lokalausweis und Probenahme gemäß ÖNORM M 5874)

Der Lokalausweis im Umfang obiger Anlagenbeschreibung ergab keinen Grund zu einer Beanstandung.

Datum Lokalausweis = Datum Eingang/Prüfung

Folgende Analysenwerte wurden in den Prüfberichten beanstandet:

1802654: Coliforme Bakterien (P05 Waldquelle vor UV-Anlage)

Die chemischen Analysenwerte ergaben keinen Grund zu einer Beanstandung

(Einhaltung aller Indikatorparameterwerte/Richtwerte und Parameterwerte/Grenzwerte bzw. tolerierbare Überschreitungen).

Konformitätsbewertung

Das Wasser entspricht im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften (LMSVG, TWV, ÖLMB B1) und ist daher

zur Verwendung als Trinkwasser geeignet

Bei Beanstandungen sind, zur Aufrechterhaltung der Eignung des Wassers als Trinkwasser, umgehend geeignete Maßnahmen zu ergreifen.

Mängel/vorgeschlagene Maßnahmen/Besondere Hinweise:

Der vorliegende Befund betrifft ausschließlich die hygienische Verwendbarkeit des Wassers.

Anlage: Merkblatt "Trinkwasser Desinfektion"

[<https://hygiene.medunigraz.at/diagnostik/wasserhygiene-und-mikroökologie/downloads-und-links/>](https://hygiene.medunigraz.at/diagnostik/wasserhygiene-und-mikroökologie/downloads-und-links/)

Gemäß TWV §5 Z4 werden Befund und Gutachten nach Zustimmung des Auftraggebers von der Untersuchungsstelle an das von der zuständigen Behörde dafür zur Verfügung gestellte Datensystem elektronisch übermittelt.

- elektronisch gefertigt -

a.o. Univ. Prof. Mag. Dr. F. MASCHER
Inspektionsstellenleiter

INSPEKTIONSBERICHTE BEZIEHEN SICH AUSSCHLIEßLICH AUF DIE UNTERSUCHTE ANLAGE.
INSPEKTIONSBERICHTE DÜRFEN NUR VOLLSTÄNDIG REPRODUZIERT (KOPIERT) WERDEN.